

OZZ.26.2.3.2026.WF

Opis przedmiotu zamówienia

na przegląd konserwacyjny urządzeń chłodniczych eksploatowanych na terenie Drogowych Przejść Granicznych Dorohusk i Hrebenne, woj. lubelskie.

Zakres prac obejmuje wykonanie przeglądu konserwacyjnego urządzeń chłodniczych:

DPG Dorohusk:

Bitzer LH114 – 3 szt.

Bitzer LH 84 – 2 szt.

Bitzer LH 64 – 2 szt.

Bitzer/BERLING AA-BK-64/4EES4Y – 1 szt.

TECUMSEH TAGT4546Z HR – 1 szt.

DPG Hrebenne:

Optima OP-MC – 7 szt.

Bock HGX34e – 2 szt.

w zakresie:

- sprawdzenie działania automatyki, zabezpieczeń,
- sprawdzenie osiągania parametrów, w tym: ciśnienia, szczelności,
- sprawdzenie instalacji zimnochronnej,
- sprawdzenie ilości oleju w urządzeniach,
- sprawdzenie prądów, ciśnień, temperatur,
- sprawdzenie stanu instalacji odpływu skroplin,
- sprawdzenie szczelności instalacji oraz ilości czynnika chłodniczego w układach,
- sprawdzenie stanu instalacji elektrycznej, dokręcenie wszystkich połączeń,
- wykonanie kontroli szczelności urządzeń, sporządzenie protokołu oraz dokonanie wpisu do CRO w odniesieniu do właściwych urządzeń na podstawie ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz.U. z 2020 r., poz. 2065 z późn. zm.), zwanej „ustawą F-gazową”,
- inne wymagane prace serwisowe zgodnie z DTR urządzeń,
- sporządzenie protokołu powykonawczego z przeglądu każdej chłodni,
- w przypadku niesprawności urządzeń wykonanie diagnostyki uszkodzeń (ekspertyza) oraz określenie szacunkowych kosztów naprawy.

Okres gwarancji min. 6 miesięcy.

Termin wykonania zadania do 30 dni od daty podpisania umowy.